

Zapytanie nr 12

W zakresie zadania jest wymiana parapetów wewnętrznych. Z jakiego rodzaju drewna mają być one wykonane oraz jakiej mają być grubości?

Odpowiedź na zapytanie nr 12

Parapety wewnętrzne wykonane jako drewniane z drewna sosnowego gr. 4 cm.