

Zapytanie nr 10

W oknach przewidzianych do renowacji w całości ma być wymienione również szklenie. Jaki rodzaj mają być szklone (np. w wewnętrznych i zewnętrznym skrzydle szkło pojedyncze o gr. 4 mm, typu float)?

Odpowiedź na zapytanie nr 10

W oknach do renowacji grubość szklenia dostosować do istniejących okien. Zastosować szyby pojedyncze gr. min. 2,5 mm typu float.