

Zapytanie nr 7

Nowe okna mają być wyposażone w nawiewniki higrosterowane. Proszę o wskazanie ich ilości (np.1szt. na 1 okno).

Odpowiedź na zapytanie nr 7

Nawiewniki należy przyjąć po dwa na każde okno.