

Zapytanie nr 5

W dokumentacji rodzaj drewna z jakiego mają być wykonane nowe okna określono jako sosnę. Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie sosny łącznej na mikrowczepy?

Odpowiedź na zapytanie nr 5

Inwestor dopuszcza materiał sosnę łączoną na mikrowczepy – pod warunkiem że połączenia nie będą widoczne.